



## **Informe sobre el restabliment de la normalitat del subministrament elèctric a les comarques gironines - 11 de març del 2010**

### **1. Afectació de clients de l'àrea afectada pel tall de subministrament**

- Situació del subministrament: queden 20.000 abonats sense servei

### **2. Grups electrògens:**

- En servei: 225
- En instal·lació: 49

### **3. Situació de la xarxa elèctrica afectada**

#### **Xarxa de transport**

- Línia de 220 kV Vic-Juià: reposat un circuit el 9 de març a les 18.22 hores.  
Reposat el segon circuit el 10 de març a les 13.55 hores.

#### **Subestacions**

- Pla de l'Estany: normalitzada el dia 9 de març a les 15.50 hores
- Torre del Vent: normalitzada el 9 de març a les 17.23 hores
- Susqueda: normalitzada a les 18.00 hores
- Lloret: normalitzada la tensió a 110 kV i en reparació la xarxa de mitjana tensió a 25 kV
- Llançà: normalitzada la tensió a partir de les 20.52 hores
- Llançà-Renfe: normalitzada la tensió a partir de les 20.52 hores
- Vall-llobrega: normalitzada el dia 10 a les 12 hores
- Palafrugell: normalitzada el dia 10 a les 12 hores
- Empordanet: normalitzada el dia 10 a les 12 hores
- Bellcaire: normalitzada el dia 10 a les 12 hores
- Forallac: normalitzada el dia 10 a les 12 hores
- Calella: en servei mitjançant la xarxa de mitja tensió i grups electrògens a partir de les 18.00 hores
- Castell d'Aro: el servei s'ha reposat a partir de grups electrògens



El servei de les subestacions es veu limitat per les afectacions patides per la xarxa de distribució.

### **Xarxa de distribució**

Línies afectades pels danys soferts per 33 suports caiguts:

Línies de 132 kV: Juià-Salt 1; Juià-Salt 2; Juià-Torre del Vent; Torre del Vent-Llançà-Figueres; Salt-Olot

Línies de 110 kV: Juià-Forallac; Cassà-Castell d'Aro; Tordera-Sant Celoni; Tordera-Lloret; Calella-Santa Susanna; Calella-Mataró; Pla de l'Estany-Sau; Pla de l'Estany-Xirgu; Susqueda-Xirgu; Susqueda Sant Hilari

S'està elaborant un calendari de reparació dels danys crítics patits en aquestes infraestructures.

L'afectació inicial es va estendre a 139 línies de mitja tensió, on a hores d'ara n'hi ha una vintena 20 d'identificades, i un nombre indeterminat de línies de baixa tensió.

#### **4. Actuacions addicionals**

- Més de 700 tècnics i 3 helicòpters estan treballant en la reposició del servei
- S'han obert 6 expedients informatius a les companyies elèctriques que donen servei a la zona (REE, Fecsa Endesa, Agri-Energia, Bassols, Estabanell i Pahisa, Elèctrica del Cardener)
- S'han creat 4 unitats de reconeixement de la Generalitat de Catalunya per inspeccionar sobre el terreny l'estat de la xarxa i la labor de reposició del servei
- Tots els suports afectats comptaven amb les corresponents actes d'inspecció, i no s'havia detectat cap defecte vinculable amb la seva caiguda